

令和4年6月22日

入札参加者各位

山鹿植木広域行政事務組合
管理者 早田 順一

回 答 書

下記件名に係る質問について、回答します。

担当課 : 事務局 総務課
電話番号 : 0968-43-1195

番 号	—
件 名	令和4年度 山鹿衛生処理センターの補修工事に係る設計書等作成業務
質問 1	仕様書 P3 「前処理等整備工事」、「機械設備整備工事」とありますが、現時点で想定されている2つの工事内容を教えてください。
回答 1	現時点で整備を予定している機器類は次の通りです。(あくまで予定であり、内容に変更があった場合も契約変更は行わない) 前処理等整備工事 (消耗部品等の交換) ドラムスクリーン (1台)、スクリュープレス (1台)、 スクリューコンベア (No.1~No.3)、オゾン発生装置 (1台)、 空気洗浄装置 (1台)、コンプレッサー (2台) 機械設備整備工事 (消耗部品等の交換) ブロワ (2台)、定量ポンプ (4台)、脱臭ファン (1台) 破砕機 (2台)、砂ろ過ろ材入替 (2基)
質問 2	仕様書 P3 上記の補修工事は、今年度 (令和4年度) 工事でしょうか。
回答 2	お見込みのとおり。
質問 3	仕様書 P3 仕様書、積算に際しては、「廃棄物処理施設点検補修工事積算要領」 (平成22年度版) (公益財団法人全国都市清掃会議) に準拠して行 うものと考えてよろしいでしょうか。
回答 3	お見込みのとおり。